

Inspection des eaux

Chemin des Boveresses 155
CH – 1066 Epalinges
Tél. : +41 21 316 43 43
Fax : +41 21 316 43 00
www.vd.ch/scav
info.scav@vd.ch

A la Municipalité
de la Commune
1085 Vulliens

RAPPORT D'ANALYSES CHIMIQUES N° 661

Prélèvement du 24.06.2013

Par : Monsieur F. Pilloud, Inspecteur des eaux

Epalinges, le 04 Juillet 2013
N/ réf. : chm

Vulliens - Distribution publique d'eau sur le territoire de la Commune

(Prélèvement de surveillance selon notre lettre circulaire du 15.01.1982)

Echantillon n° 1 : Administration communale - buanderie - robinet de la plonge

Température (°C)	15.4	Aspect :	
pH	7.8	Bromure (mg Br/l)	< 0.1
Conductivité à 20°C (µS/cm)	607	Oxydabilité (mg KMnO ₄ par litre)	0.7
Turbidité (UT/F)	0.1	Carbone organique total (mg C/l)	0.7
Dureté totale (°F)	35.0	Ammoniaque (mg NH ₄ par litre)	0.005
Dureté carbonatée (°F)	31.4	Nitrite (mg NO ₂ par litre)	0.000
Calcium (mg Ca/l)	113	Orthophosphate (mg PO ₄ par litre)	0.025
Magnésium (mg Mg/l)	16.6		
Sodium (mg Na/l)	5.6		
Potassium (mg K/l)	2.7		
Hydrogénocarbonates (mg HCO ₃ par litre)	384		
Sulfate (mg SO ₄ par litre)	12.2		
Nitrate (mg NO ₃ par litre)	26.0		
Chlorure (mg Cl/l)	16.7		
Fluorure (mg F/l)	0.05		

Conclusions :

Eau dure.

La teneur en nitrate dépasse l'objectif de qualité de moins de 25 mg/l fixé par le Manuel suisse des denrées alimentaires (valeur de tolérance admise : 40 mg/l).

Sinon, dans la limite des paramètres analysés, sans indices chimiques de souillure.

Copie :- AIEJ

Frais d'analyses : Fr. 30.00 (seule l'analyse de nitrate est facturée)

Frais de prélèvement : Fr. 0.00

Le Chimiste cantonal



Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.
Des renseignements complémentaires sur la(les) méthode(s) d'analyses utilisée(s) peuvent être obtenus auprès du Service.



S SCHWEIZERISCHER INSPEKTIONDIENST
I SERVICE SUISSE D'INSPECTION
S SERVICIO SVIZZERO D'ISPEZIONE
SWISS INSPECTION SERVICE

N° d'accréditation SIS 037 (selon ISO 17020)



S SCHWEIZERISCHER PRUFSTRELLENDIENST
I SERVICE SUISSE D'ESSAI
S SERVICIO DI PROVA IN SVIZZERA
SWISS TESTING SERVICE

N° d'accréditation STS 176 (selon ISO 17025)

Inspection des eaux

Chemin des Boveresses 155
CH – 1066 Epalinges
Tél. : +41 21 316 43 43
Fax : +41 21 316 43 00
www.vd.ch/scav
info.scav@vd.ch

A la Municipalité
de la Commune
1085 Vulliens

RAPPORT D'ANALYSES MICROBIOLOGIQUES N° 1989

Prélèvement du 24.06.2013

Par : Monsieur F. Pilloud, Inspecteur des eaux

Epalinges, le 04 Juillet 2013

N/réf. : chm

Vulliens - Distribution publique d'eau sur le territoire de la Commune

(Prélèvement de surveillance selon notre lettre circulaire du 15.01.1982)

Echantillon N° 1	Germes aérobies par ml	Escherichia coli par 100 ml	Entérocoques par 100 ml
Administration communale - buanderie - robinet de la plonge	4	0	0

Conclusions :

Conforme aux prescriptions de l'Ordonnance fédérale sur l'hygiène des denrées alimentaires.

Copie : - AIEJ

Frais d'analyses : Fr. 100.00
Frais de prélèvements : Fr. 0.00

Le Chimiste cantonal

D. Klein

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.
Des renseignements complémentaires sur la(les) méthode(s) d'analyses utilisée(s) peuvent être obtenus auprès du Service.



S SCHWEIZERISCHER INSPEKTIONDIENST
I SERVICE SUISSE D'INSPECTION
S SERVICIO SVIZZERO D'ISPEZIONE
SWISS INSPECTION SERVICE

N° d'accréditation SIS 037 (selon ISO 17020)



S SCHWEIZERISCHER PRUFSTRELLENDIENST
T SERVICE SUISSE D'ESSAI
S SERVICIO DI PROVA IN SVIZZERA
SWISS TESTING SERVICE

N° d'accréditation STS 176 (selon ISO 17025)