



Service de la consommation
et des affaires vétérinaires

Inspection des eaux

Chemin des Boveresses 155
CH – 1066 Epalinges
Tél. : +41 21 316 43 43
Fax : +41 21 316 43 00
www.vd.ch/scav
info.scav@vd.ch

A la Municipalité
de la Commune
1085 Vulliens

RAPPORT D'ANALYSES CHIMIQUES N° 1064

Prélèvement du 21.09.2011

Par : Monsieur Ch. Dutoit, Inspecteur adjoint

Epalinges, le 11 Octobre 2011
N/ réf. : chm

Vulliens - Distribution publique d'eau sur le territoire de la Commune
(Prélèvement de surveillance selon notre lettre circulaire du 15.01.1982)

Echantillon n° 1 : Immeuble, Route du Village 16 - Robinet du lavabo

Température (°C)	17.8	Aspect :
pH	7.8	Bromure (mg Br/l) < 0.1
Conductivité à 20°C (µS/cm)	608	Oxydabilité (mg KMnO ₄ par litre) 0.8
Turbidité (UT/F)	0.2	Carbone organique total (mg C/l) 0.4
Dureté totale (°F)	33.1	Ammoniaque (mg NH ₄ par litre) 0.005
Dureté carbonatée (°F)	31.3	Nitrite (mg NO ₂ par litre) 0.000
Calcium (mg Ca/l)	102	Orthophosphate (mg PO ₄ par litre) 0.020
Magnésium (mg Mg/l)	18.6	
Sodium (mg Na/l)	5.1	
Potassium (mg K/l)	2.5	
Hydrogénocarbonates (mg HCO ₃ par litre)	383	
Sulfate (mg SO ₄ par litre)	15.4	
Nitrate (mg NO ₃ par litre)	22.0	
Chlorure (mg Cl/l)	14.8	
Fluorure (mg F/l)	0.05	

Conclusions :

Eau dure.

Conforme, du point de vue de la composition chimique et dans la limite des paramètres analysés, aux prescriptions de l'Ordonnance fédérale sur les substances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires.

Copie :- AIEJ

Frais d'analyses : Fr. 30.00 (seule l'analyse de nitrate est facturée)

Frais de prélèvement : Fr. 0.00

Le Chimiste cantonal

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.
Des renseignements complémentaires sur la(les) méthode(s) d'analyses utilisée(s) peuvent être obtenus auprès du Service.



S SCHWEIZERISCHER INSPEKTIONDIENST
I SERVICE SUISSE D'INSPECTION
S SERVICIO SVIZZERO D'ISPEZIONE
SWISS INSPECTION SERVICE

N° d'accréditation SIS 037 (selon ISO 17020)



S SCHWEIZERISCHER PRUFSTRELLENDIENST
T SERVICE SUISSE D'ESSAI
S SERVICIO DI PROVA IN SVIZZERA
SWISS TESTING SERVICE

N° d'accréditation STS 176 (selon ISO 17025)



Service de la consommation
et des affaires vétérinaires

Inspection des eaux

Chemin des Boveresses 155
CH – 1066 Epalinges
Tél. : +41 21 316 43 43
Fax : +41 21 316 43 00
www.vd.ch/scav
info.scav@vd.ch

A la Municipalité
de la Commune
1085 Vulliens

RAPPORT D'ANALYSES MICROBIOLOGIQUES N° 3064

Prélèvement du 21.09.2011

Par : Monsieur Ch. Dutoit, Inspecteur adjoint

Epalinges, le 11 Octobre 2011

N/réf. : chm

Vulliens - Distribution publique d'eau sur le territoire de la Commune

(Prélèvement de surveillance selon notre lettre circulaire du 15.01.1982)

Echantillon N° 1	Germes aérobies par ml	Escherichia coli par 100 ml	Entérocoques par 100 ml
Immeuble, Route du Village 16 - Robinet du lavabo	264	0	0

Conclusions :

Conforme aux prescriptions de l'Ordonnance fédérale sur l'hygiène des denrées alimentaires.

Copie : - AIEJ

Frais d'analyses : Fr. 100.00
Frais de prélèvements : Fr. 0.00

Le Chimiste cantonal

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.
Des renseignements complémentaires sur la(les) méthode(s) d'analyses utilisée(s) peuvent être obtenus auprès du Service.



S SCHWEIZERISCHER INSPEKTIONSDIENST
I SERVICE SUISSE D'INSPECTION
S SERVICIO SVIZZERO D'ISPEZIONE
SWISS INSPECTION SERVICE

N° d'accréditation SIS 037 (selon ISO 17020)



S SCHWEIZERISCHER PRUFSTRELLENDIENST
T SERVICE SUISSE D'ESSAI
S SERVICIO DI PROVA IN SVIZZERA
SWISS TESTING SERVICE

N° d'accréditation STS 176 (selon ISO 17025)